

**A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a
Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.
közötti vállalkozási szerződés alapján lefolytatott 2025-2026.
évi, havi terv ellenőrzések
összefoglaló értékelése**

1. Összefoglaló vélemény a terv ellenőrzésekről:

Előzmények:

2026. januárra Sopronból kaptunk terveket ellenőrzésre. Ebben a hónapban összesen nyolc terv ellenőrzésére nyílt lehetőség, az éves keretet is figyelembe véve. Minden esetben a Tervezőktől kértük el a kiviteli dokumentációt ellenőrzésre. A tervek átadása minden esetben hiánytalanul megtörtént a tervezők pozitív és konstruktív együttműködésének köszönhetően.

A vizsgálat eredménye

A lista alapján kék színnel jelölt sorok:

Az ellenőrzési összefoglaló táblázatban sok kék színű kiemelés történt, ezek közül a legfontosabbakat emeljük ki:

Földhivatali alaptérképen végzendő geodéziai szakmunka: Három esetben nem volt igazolva.

Minőségbiztosítási tervfejezet: Négy esetben hiányzott.

Számítások: Két esetben hiányzott.

Beruházási fő-adattábla: Négy esetben hiányzott.

Csatolt alapadatok: Csak három tervben volt megtalálható.

Rajzokról általában: Azoknál a rajzoknál található legtöbb hiányosság, melyek alapvetően a kiviteli tervhez tartoznak, vagyis nem feltétlen kell benyújtani az engedélyezési dokumentumokhoz.

Tervsúri jegyzőkönyvek: Tendenciózus hiányosság. A tervezők és az építetők nem helyeznek kellő hangsúlyt a feladat végrehajtásának dokumentálására. Tervjövähagyó jegyzőkönyv ebben a hónapban három esetben hiányzott.

A visszatérő problémákra **az elkövetkező éves oktatások során** kívánjuk a tervező kollégák figyelmét felhívni. Ez lehetne egyik aktív eszköz a problémák hatékony kezelésére, amennyiben a Tisztelt Elnökség is úgy látja.

A tervek általános megítélése:

A műszaki leírás és mellékletei vizsgálatát összefoglalva általánosítható vélemény a következő:

- Az építési engedélyezési eljárásra benyújtott dokumentumok általánosságban megfelelnek a 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet elvárásainak. Ugyanakkor jellemzően csak engedélyezési anyagot tartalmaznak. A vizsgált terveknél a kiviteli szintű dokumentumokat a Tervezők utólag pótolták, így az ellenőrzés esetenként elhúzódott. Jellemző volt ebben a hónapban, hogy a tervek készítésénél a tervezésbe bevont segítők munkája volt feltűnő. Ez abból derül ki, ha a tervekben súlyosabb hibák kerülnek felszínre.
- Ebben a hónapban is felmerült a földhivatali alaptérkép beszerzési forrás igazolás hiánya, amit figyelemmel kísérünk és jelzünk a Tervezők felé.
- Két olyan tervvel is találkoztunk, ahol az Építető/Megrendelő megszabta a tervezési határt, noha a hálózatnak az épület szolgáltatás átadási pontjáig kell kiépülnie.
 - Egyik esetben a még el nem készült épület volt a probléma és a Megrendelő közölte, hogy a belső hálózatot majd az elektromos tervező megtervezi. Eben az esetben az épület bevezetés okozhat gondot, ha nem szakserű bevezetés épül, mi lesz a biztonsággal?
 - Másik esetben a Megrendelő az ingatlan határáig engedte tervezni a hálózatot, noha a kábelen az épületen (ingatlanon) belül kell végződnie a server helyiségben. Szintén az esetleges nem biztonságos épület bevezetés okozhat később biztonsági kockázatot.
 - Mindkét esetben felhívtuk a tervezők figyelmét a kockázatokra.
- Jellemző volt a másolt anyagok ellenőrizetlen beemelése, így fölösleges részek halmozása, miközben a tárgyi feladatra történő koncentráció csökkent.
- Szintén jellemző volt az építetői adatszolgáltatás (alapadatok) hiánya. Erre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a következők miatt is:
 - Egyértelművé kell tenni a hatóság számára is a csatlakozó hálózat jogszerűségét, a csatlakozási pont definiálását EOY koordinátákkal is,
 - Egyértelművé kell tenni a tervezési határokat területi és műszaki szempontból (pl. mire vonatkozik a megbízás?),
 - Egyértelműen definiálni kell az érintett meglévő hálózat OHA adatbázisát, hogy a Tervező egyértelmű információkhoz juthasson,
 - Egyértelművé kell tenni a földhivatali alaptérkép forrás igazolását a Tervező számára, ami törvényi kötelezettség,
 - Egyértelmű intézkedést kell adni a tervezési alaptérkép geodéta általi előállítására, ami szintén jogszabályi kötelezettség.
 - Utóbbi két feltétel a Hírközlési adatbázis tovább szerkesztésének alapja.

Rajzok:

- A rajzi munkarészekre általában jellemző, hogy a szakmai minimum követelményeket teljesítik. Jellemző hiányosságként említhető az új építéseknel alkalmazott vastag piros színek elhagyása, amit felváltottak a különböző feltűnő, de papír térben alig olvasható fluoreszkáló színek.

- Sokszor találkozunk zsúfolt, értelmezhetetlen és átláthatatlan rajzokkal, ami a kivitelezőt egyértelműen zavarja, ugyanakkor hiányoznak a fontos koordináták, pallér méretezések rajzokról.
- A rajzpecséteken a verziókövetésnek rendszerint nincs nyoma, ami alapvető hiba egy tervezőnél, ugyanis a terv készítése során többször van szükség módosításra és ezeken a nyoma elvész.
- Tipikus probléma a rajzokon a csatlakozási paraméterek megadása, az átlapolások jelölése. Ez egyébként csak az EOVSzelvényosztású rajzoknál hagyható el, mert ott a szelvényhatár egyértelmű jelzést ad a csatlakozásra vonatkozóan.
- Továbbra is probléma, hogy az ellenőrzésre megkapott tervekből hiányoznak a kiviteli tervekhez kötelezően csatolandó munkarészek (metszetrajzok, felvezetési rajzok stb.).

Egyéb tervfejezetek:

A védelmi fejezeteknél stagnálás tapasztalható, noha ez nem jelent nagy előrelépést, mert a régi sablonok használata még mindig általánosítható. Példa erre a fejezetcímek mögötti tartalom még sokszor mutat hiányosságokat, pl. nem a tárgyi feladatról szól, hanem egy általános sablon szöveggel találkozunk. Ilyen problémák a veszélyes hulladék kezelésre vonatkozó előírások hiányosságai, a hulladék tervlap kitöltése, hatályon kívül helyezett jogszabályok meghivatkozása stb.

Egyéb szöveges munkarészek tekintetében hasonló a helyzet. Sok hiányosság látszik a „Kivitelező kötelességei” fejezetnél. A felelős műszaki vezető feladatkörét kötelességeit sok tervező nem ismeri. Tipikus példa az FMV kötelezettségei közé sorolni a ME feladatait (pl. munkaterület átadás, műszaki átadás összehívása stb.). Ebben a hónapban találkoztunk olyan esettel, ahol a Gazdasági Társaság belső szabályzata szerint az FMV-nek kell ellátni egyébként műszaki ellenőri feladatokat is. Tehát házon belül összemossák a két szerepkört.

A januárban ellenőrzött tervezők minden esetben együttműködők voltak, véleményeltérés nem történt. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek visszaküldése akadozott. Végül egy jegyzőkönyv nem került visszaküldésre a jelentés lezárásáig.

Hozzájárul:	5 fő
Az ellenőrzés lezárásig még nem nyilatkozott:	1 fő
Nem járul hozzá:	2 fő.

Az ellenőrzött tervek száma 8 db volt.

A vizsgált felelős tervezők jogosultsága minden esetben rendben volt. Sári Szabolcs és Czapek Zsolt esetében az elektronikus elérhetőségek hiányosak.

A tervezésben részt vevő Gazdasági Társaságok közül mindegyik rendelkezik kamarai regisztrációval. Két esetben a tervező nem szerepel a listában (Nagy Róbert/FiberPro-Fit Kft. és Sári Szabolcs/Veszprémi Tervező Kft.), A Veszprémi Tervező Kft. kivételével minden cégnél hiányos az elektronikus elérhetőség a névjegyzékben. A hiányosságok pótlására a Társaságok figyelmét felhívtuk.

Külön táblázatban foglaljuk össze a Felelős tervezők mellett dolgozó munkatársakat elsősorban azért, hogy legyen egy rálátás arra, hogy tervezői szakterületen kik és milyen jogosultságokkal tevékenykednek.

Összefoglaló vélemény az építésfelügyeleti ellenőrzésekről:

2. 2026. január hónapban két esetben vettünk részt építésfelügyeleti ellenőrzésen.
 - 2.1. Bodrogkeresztúr FTTH hálózat építésénél a PR-Telecom hálózatépítési munkáit ellenőriztük az NMHH építésfelügyeleti eljárásában. Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma: RJ-001/2026. Bodrogkeresztúr.
 - 2.2. Nagylók FTTH hálózat építés építésfelügyeleti ellenőrzése a Magyar Telekom által építendő hálózatot ellenőriztük. Ezen a helyszínen egy saját oszlop helyének biztonsági környezetére hívtuk fel a Kivitelező figyelmét, ugyanis veszélyes közelségbe került a 0,4 kV-os hálózat fázis vezetőjéhez. Ez a munka két ütemben valósul meg, mivel a vasút keresztezés engedélyezése hosszadalmas eljárás során történik. Ez napjainkban általános probléma a szakmában. Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma: tj-001/2026. Nagylók.

Intézkedési javaslatok (kiemelve az ellenőrzési jegyzőkönyvekből, az utolsó szám a jegyzőkönyv számára utal):

- **Javaslatok a Tervezők felé:**
 - **T/26/01/91** A terv szempontjából főlegesen részekkel ne terheljük a dokumentációt. A másolt szövegek már nem aktuális részeit felül kell vizsgálni. A fúrásokhoz a valós helyzetet mutató metszeti rajzok szükségesek, különösen kritikus közművek (pl. gázvezeték) keresztezése esetén.
 - **T/26/01/92** *A továbbiakban is kövesse az előírásokat, jogszabályokat, és továbbra is vegye figyelembe a terv vizsgálat észrevételeit.*
 - **T/26/01/93** *A Kiviteli terv készítésénél tartsa szemelőt, hogy a terve alapján kell a Kivitelezőnek a helyszínen megoldani a létesítést. Tehát könnyen tudja átlátni és kezelni a tervet.*
 - **T/26/01/94** Az MMK HÍT honlapon található tervtartalmi követelmények szerint készítse a terveit.
 - **T/26/01/95** Kérem kövesse a „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei Szabályzat” hírközlési tervekre vonatkozó ajánlását, mely megtalálható a Magyar Mérnöki Kamra honlapján (Szabályzatok, 217 oldaltól).
 - **T/26/01/96** A későbbi terveknél a tervező kövesse az MMK HÍT tervtartalmi követelményeket és kivitelezésnek megfelelő KIVITELI tervet állítson össze. A terv műszaki tartalmához nem kapcsolódó szövegrészeket ne tartalmazzon.
 - **T/26/01/97** Gondosan tanulmányozza át az MMK-HIT honlapján fellelhető „minta” tervet. Ennek szerkezeti és formai felépítését adaptálva több jelzett hiányosság eleve elkerülhető.
 - **T/26/01/98** Javaslom a tervezési munkában rész vevő kollégák figyelmét felhívni a rajztechnikai hiányosságok jövőbeni pótlására. A rajban megadott információknak egyértelműnek kell lenniük, amit pedig nem lehet rajzban közölni, azt szövegesen kell kiegészíteni egyértelmű rajzi hivatkozásokkal.
- **Javaslatok az Építető felé:**
 - **É/26/01/92** *Vegye figyelembe a 2023 C törvény előírását a Kiviteli tervre vonatkozóan.*
 - **É/26/01/93** *Nincs megadva, hiányzik a tervből a kapcsolattartó neve, elérhetősége!*

- **É/26/01/95** A tervzsúri jegyzőkönyveket (tervindító, tervközi is) szíveskedjen becsatolni a kiviteli tervbe. A tervezőt lássa el a megfelelő alapadatokkal (földhivatali alaptérkép, csatlakozó hálózat jogszerűsége és paramétere).
- **É/26/01/97** Az MMK (C- 19-00466) cégjegyzékben az elektronikus elérhetőségeket szíveskedjenek feltüntetni.
- **Javaslatok az MMK felé (továbbképzés):**
 - **M/26/01/98** Oktatásban fel kell hívni a Tervezők és Építetők figyelmét az 1.3.1. és 1.3.2. pontokban feltárt hiányosságok megszüntetésére, mert súlyos biztonsági kockázatot is hordoz egy hibásan megépített bevezetés. A szakmai tervezést pedig nem szabad bárkire odabízni, mert az a minőség rovására megy.
- **Javaslatok az NMHH felé:**
 - **N/26/012/...**

Tartalmi ellenőrzés adatlap szerinti kiértékelés

Adatlap a vizsgált kiviteli terv „MMK Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményeinek Szabályzata” című előírás és az egyéb jogszabályi előírások megfeleléséről. 2026.01. hónapban hét terv került ellenőrzésre				
Sorsz.	Tartalmi elem megnevezése	Igen	Nem	NR.
1	Építési engedély rendelkezésre áll?	8/8	0	0
2	Felhasznált alaptérkép jogszerű-e?	8/7	8/1	0
3	Felhasznált alaptérkép tartalma földhivatali szintű? (terve vonatkozóan)	8/7	8/1	0
4	Felhasznált alaptérképen történt geodéziai szakmunka (kiegészítés, pontosítás stb.)?	8/5	8/3	0
5	Egyéb közmű tartalom és azok feltüntetése megfelelő? (e-közmű adatok)	8/8	0	0
6	Tervező kamarai tagsága, érvényes szakirányú jogosultsága, elektronikus elérhetősége rendben?	8/8	0	0
7	Tervezésben érintett cégek, gazdasági társaságok kamarai regisztrációja rendben?	8/8	0	0
8	Előlap	8/8	0	0
9	Tartalomjegyzék és rajzjegyzék	8/8	0	0
10	Aláíró lap	8/5	0	8/3
11	Tervezői nyilatkozat	8/8	0	0
12	Műszaki leírás	8/8	0	0
13	Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet	8/8	0	0
14	Tűzvédelmi tervfejezet	8/8	0	0
15	Tájvédelmi, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és örökségvédelmi tervfejezet	8/8	0	0

16	Jogszabályok, szabványok, rendeletek, utasítások, egyéb előírások, ajánlások	8/8	0	0
17	Minőségbiztosítási tervfejezet	8/4	8/4	0
18	Kivitelező kötelességei	8/8	0	0
19	Érintett ingatlanok jegyzéke	8/8	0	0
20	Érintett egyeztetők jegyzéke	8/5	8/3	0
21	Jegyzőkönyvek, hozzájárulások	8/8	0	0
22	Kapcsolódó tervek jegyzéke	0	8/2	8/6
23	Egyéb előírások, ajánlások jegyzéke	8/3	8/3	8/2
24	Számítások	8/3	8/2	8/3
25	Munkatétel kiírás és anyagjegyzék (költségvetés)	8/8	0	0
26	Beruházási fő adattábla, tervezett létesítmény mennyiségi mutatói becstolásra kerültek?	8/4	8/4	0
27	Csatolt alapadatok	8/3	8/3	8/2
28	Átnézeti helyszínrajz	8/8	0	0
29	Elvi rajz	8/7	0	8/1
30	Rendszertechnikai rajz *	8/3	8/2	8/3
31	Szálvezetési, érpárhiosztási rajz, kötéslap (szükség szerint)	8/4	8/2	8/2
32	Építési helyszínrajz (közmvés nyomvonalrajz)	8/8	0	0
33	Nyomvonal rajz (pl. kábel behúzási rajz)	8/3	8/3	8/2
34	Keresztszelvény, metszet rajzok	8/7	0	8/1
35	Bevezetési és felvezetési rajzok	8/2	8/1	8/5
36	Épületen belüli hálózatok rajzai	8/1	8/1	8/6
37	Beültetési rajzok	8/1	8/1	8/6
38	Csatlakozó hálózat jogszerúsége igazolt?	8/7	8/1	0
39	Tervindító tárgyalás volt e, jegyzőkönyv csatolásra került e?	8/2	8/6	0
40	Tervközi tárgyalás volt e, jegyzőkönyv csatolásra került e?	8/1	8/7	0
41	Tervjóváahagyó tárgyalás volt e, jegyzőkönyv csatolásra került e?	8/5	8/3	0

Megjegyzés:

- A táblázatban kiemelésre kerültek a kritikus sorok (kiemelt piros), ahol több hiányosságot tapasztaltunk. Ezekre az elemzésnél kitérünk.
- A kisebb súlyú problémákra (kék szín) az összefoglalóban részletesen nem kérünk ki.
- A megfelelő részt (zöld szín), külön itt nem jelöljük.

Ellenőrzött tervek felsorolása

S.sz.	Ell. száma	Terv címe	NMHH építési engedély száma	Kiviteli terv azonosító	Tervező (név, elérhetőségek)
1	HK-91/25-26. Sopron	Kemenesmihályfa FTTH	K/14631-22/2025	FP/DI-01	Nagy Róbert (07-01501) +36 70 524 2389; ngy.robort89@gmail.com;
2	HK-92/25-26. Sopron	Pápa 1 összeköttetés	K/15688-17/2025	MP-2024-48	Mátrai Sándor (HI-V 13-3496) 27 351 065 matra- phone@vnet.hu
3	HK-93/25-26. Sopron	Vasvár Észak GPON	K/17341-23/2025	ÉNYB-2023/025-001	Gutti Zoltán (01-11762) gutti.zoltan@telekom.hu; 30 930 68 31
4	HK-94/25-26. Sopron	73. sz. út kiváltás	K/17462-10/2025	22.101	Sári Szabolcs (19-01141) 20 33 25 767; szabolcs.sari@gmail.com
5	HK-95/25-26. Sopron	Alcsútdoboz optika	K/17705-17/2025	ALCS_01/2024.	Farkas Andor (HI-V 19-01184); 20 951 78 32; farkas.co@gmail.com
6	HK-96/25-26. Sopron	Ősi, Agrifutura optika	K/18039-17/2025	MK 2025/012	Czapek Zsolt (01-8755); +36 30 960 8433; 1 220 10 76; czapek.zsolt@gmail.com
7	HK-97/25-26. Sopron	Petőmihályfa GPON	K/19065-5/2025	KSZN/03/2025.	Cseh István (20-0355) +36 30 260 2290; istvan@hirsat.hu;
8	HK-98/25-26. Sopron	Aszófő hálózat bővítés	K/19250-8/2025	PR-HI-FA-965/2025.	Kondor Zsolt (05-01937) kondor.zsolt@prtelecom.hu; +36 20 388 1969;

3. Tervezői kamarai jogviszony és jogosultság ellenőrzés kiértékelése, nyilatkozat az értékeléshez történő hozzájárulásról

Tervező (jogosultság, kamarai azonosító)	Ellenőrzési eredmény	Hozzájáruló nyilatkozat a tervezői értékeléshez
Nagy Róbert (07-01501) +36 70 524 2389; ngy.robort89@gmail.com;	jogosultság rendben, elektronikus elérhetőségek rendben	hozzájárul
Mátrai Sándor (HI-V 13-3496) 27 351 065 matra-phone@vnet.hu	jogosultság rendben, elektronikus elérhetőségek rendben	nincs visszajelzés
Gutti Zoltán (01-11762) gutti.zoltan@telekom.hu; 30 930 68 31	jogosultság rendben, elektronikus elérhetőségek rendben	nem járul hozzá
Sári Szabolcs (19-01141) 20 33 25 767; szabolcs.sari@gmail.com	jogosultság rendben, e-mail címe hiányzik a névjegyzékből	hozzájárul
Farkas Andor (HI-V 19-01184); 20 951 78 32; farkas.co@gmail.com	jogosultság rendben, elektronikus elérhetőségek rendben	nem járul hozzá
Czapek Zsolt (01-8755); +36 30 960 8433; 1 220 10 76; czapek.zsolt@gmail.com	jogosultság rendben, telefonszáma hiányzik a névjegyzékből	hozzájárul
Cseh István (20-0355) +36 30 260 2290; istvan@hirsat.hu;	jogosultság rendben, elektronikus elérhetőségek rendben	hozzájárul
Kondor Zsolt (05-01937) kondor.zsolt@prtelecom.hu; +36 20 388 1969;	jogosultság rendben, elektronikus elérhetőségek rendben	hozzájárul

*Ebben a hónapban a névjegyzékben két adathiányos eset volt (Sári Szabolcs e-mail címe és Czapek Zsolt telefonszáma hiányzott a névjegyzékből). Az érintettet értesítettük.

Tervezői jogosultsággal esetenként még nem rendelkező teljesítési segédek	Felelős tervező
Vajda Zoltán rajzoló	Farkas Andor (HI-V 19-01184); 20 951 78 32; farkas.co@gmail.com
Fodor Dávid tervező gyakornok	Cseh István (20-0355) +36 30 260 2290; istvan@hirsat.hu;
Lévai Pál műszaki rajzoló	Kondor Zsolt (05-01937) kondor.zsolt@prtelecom.hu; +36 20 388 1969;
Kakuk Katalin szerkesztő	Mátrai Sándor (HI-V 13-3496) 27 351 065 matra-phone@vnet.hu
Molnár Levente (01-10441, HI-V), molnar.levente@telekom.hu	Gutti Zoltán (01-11762) gutti.zoltan@telekom.hu; +36 30 930 68 31;
Laszip István „segédtervező”	Czapek Zsolt (01-8755); 1 220 10 76; czapek.zsolt@gmail.com

Tervező cég kamarai jogviszony ellenőrzés kiértékelése

Tervező cég	Regisztrációs szám	Megállapítás, ellenőrzés eredménye
FiberPro-FIT Kft. 2730 Albertirsa, Rigó út 9	C-03-03202	Elektronikus elérhetőségek hiányoznak. Nagy Róbert tervező nincs regisztrálva!
Mátra-Phone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2120 Dunakeszi, Madách u. 11.	C-03-02582	Telefonszám hiányzik.
Magyar Telekom 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.	C-01-04018	Elektronikus elérhetőségek hiányoznak.
Veszprémi Tervező Kft. 8200 Veszprém, Jutasi út 21.	C-19-000081	Sári Szabolcs nincs regisztrálva!
D-Infrastruktúra Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.	C-19-00458	Elektronikus elérhetőségek hiányoznak.
Nagy TV Kft. 1094 Budapest, Viola utca 31.	C-01-04361	Elektronikus elérhetőségek hiányoznak.
KábelszatNet-2002. Kft., 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8	C-19-00466	Elektronikus elérhetőségek hiányoznak. A cím eltér a terven és a névjegyzékben!
PR Telecom Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 45	C-05-00348	Elektronikus elérhetőségek hiányoznak.


*A hiányosság pótlására az érintett gazdasági társaságok figyelmét felhívtuk.

4. Záradék

- 4.1. Az ellenőrzési jegyzőkönyvekben megkérdezzük a tervezőket, hogy a tervezői minősítéshez hozzájárulnak-e. Ebben a hónapban a tervezők többsége hozzájárult a minősítéshez.
- 4.2. Az ellenőrzési ciklus a tárgyévaktól eltérő. A jegyzőkönyvek számozása eddig a tárgyévekhez kapcsolódott. Javasoljuk az ellenőrzések számozási rendszerének megváltoztatását a következő ciklusra. A számozás 2025.-26.os évadban tovább fut 2026. áprilisig növekvő számsorrendben. A 2026.-27.es évad pedig új számozással indulhat **2026. májustól HK-001/2026.** kezdő sorszámmal. Ez a minősítési rendszer bevezetéséhez is kedvezőbb lenne.
- 4.3. Elfogadásra került az Érintettek részéről a tervezői minősítési rendszer bevezetése. Ezért a következő hónapokban (februáról áprilisig) próbaképpen ellenőrönként két-két tervek minősítését elvégezzük. ezzel párhuzamosan a tervek ellenőreivel egyeztetést tartunk az egységesítés miatt.

- 4.4. Az ellenőrzések a jövőben kiterjednek a bontási, a HV-engedélyezési és a Fennmaradási engedélyezési dokumentumokra is, mivel ezek ellenőrzési protokolljai elkészülte és jóváhagyásuk megtörtént.
- 4.5. Visszatérő és jelentős problémának tűnik, hogy az Építetők kapcsolattartói nincsenek megjelölve, velük így körülményes a kapcsolatfelvétel. A jövőben ezen változtatnunk kell, mert a feltárt hiányosságok (pl. földhivatali térkép, geodéziai szakmunka, tervezési alapadatok) hozzájuk köthetők.

Készült: 2026. február 04.



Török János
koordinátor

Az összefoglaló mellékletei:

- Terv ellenőrzési jegyzőkönyv HK-91/2026.Sopron – HK-98/2026. Sopron, összesen 8 db.
- Építésfelügyeleti jegyzőkönyv: RJ-001/2026. Bodrogkeresztúr; tj01/2025.Nagylók, összesen 2 db
- Tapasztalatok összegzése: 2026. január göngyölített
- Ellenőrzött tervezők listája 2026. bővített januári állapot

Mellékleteivel együtt kapják a koordinátortól:

- | | | |
|-----------------------|--|--|
| • Dr. Karl Károly | NMHH főigazgató helyettes | karl@nmhh.hu |
| • Kálmán Miklós | MMK HIT elnök | kalman.miklos@t-online.hu |
| • Szöllősy Gábor | Budapesti és Pest vármegyei
Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. | elnok@bpmk.hu |
| • Kassai Ferenc | Budapesti és Pest vármegyei
Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. | kf@bpmk.hu |
| • Fütő Gabriella | Budapesti és Pest vármegyei
Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. | futo.gabriella@bpmk.hu |
| • Szabó Bernadett Éva | NMHH | szabo.bernadett@nmhh.hu |
| • Lukács Tamás | MMK HIT alelnök | lukacs.tamas@hht98.hu |
| • Bölsei Tamás | NMHH Építésfelügyelet | bolsei.tamas@nmhh.hu |
| • Dr. Schäffer Anita | NMHH Hatósági Iroda | schaffer.anita@nmhh.hu |
| • Fülep Péter | terv ellenőr | fulep.peter54@gmail.com |
| • Füzér Ferenc | terv ellenőr | maxtel7.kft@outlook.com |
| • Szomolányi Tiborné | terv ellenőr | szomikata@gmail.com |
| • Rác Zoltán | szakértő | racz.jozsef1@freemail.hu |